

						<b>Anlage 2</b>
<b>Gemeinde Niedernberg</b>						
<b>Überprüfung der Anforderungsstufen/erhöhter P-Anforderungen und der Auswirkungen eines überhöhten Fremdwasseranteils</b>						
<b><u>Prüfung Anforderungsstufe</u></b>						
<b>Bedingung für Anforderungsstufen für Fließgewässer:</b>						
MNQ/Q <sub>T,aM</sub>	→ erhöhte Anforderungen nicht erforderlich!					
MNQ [m <sup>3</sup> /s] =	50,8					
Q <sub>T,aM</sub> [m <sup>3</sup> /s] =	0,007					
MNQ/Q <sub>T,aM</sub> =	7257	<b>Anforderungsstufe 1</b>				
<b><u>Prüfung erhöhte P-Anforderungen</u></b>						
<b>Bedingung für erhöhte P-Anforderungen für Fließgewässer:</b>						
MQ/Q <sub>T,aM</sub> < 40	→ erhöhte Anforderungen nicht erforderlich!					
MQ [m <sup>3</sup> /s] =	50,8					
Q <sub>T,aM</sub> [m <sup>3</sup> /s] =	0,007					
MQ/Q <sub>T,aM</sub> =	7257	<b>&gt; 40 &gt; keine erhöhten Anforderungen</b>				